

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области в
Черняховском, Озерском и Гвардейском районах
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в
Черняховском, Озерском и Гвардейском районах)

ПРЕДПИСАНИЕ № 924/50

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

« 02» октября 2015 года

г. Гвардейск
(место вынесения)

Мной, заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Черняховском, Озерском и Гвардейском районах Павловой Еленой Евгеньевной

(должность, Ф.И.О. должностного лица)

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области в Черняховском, Озерском и Гвардейском районах на основании распоряжения и.о. руководителя Управления Роспотребнадзора по Калининградской области от 16 сентября 2015 года № 924 проведено внеплановое выездное контрольно-надзорное мероприятие в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная школа пос. Зорино муниципального образования «Гвардейский городской округ» по адресу: Калининградская область, Гвардейский район, поселок Зорино, улица Центральная, дом 17; фактический адрес осуществления деятельности: Калининградская область, Гвардейский район, поселок Зорино, улица Центральная, дом 17; акта внеплановой проверки от 02.10.2015 года № 924.

(наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, адрес места нахождения (Ф.И.О. должностного лица единоличного исполнительного органа юридического лица); 2) Ф.И.О. должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес; 3) Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес;

(перечислить рассмотренные документы с указанием их реквизитов)

Выявлены нарушения санитарного законодательства и (или) условия, создающие угрозу возникновения, распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей *(нужное подчеркнуть)*:

ст. 11, 28, 39 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»; п.4.28., п.7.2.1., п.7.2.4., п.7.2.5., п.7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п.6.1., п.7.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

(описание события нарушения требований законодательства с указанием норм, которые нарушены со ссылками на пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации)

С целью устранения выявленных нарушений и (или) предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

(нужное подчеркнуть)

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению основная школа пос. Зорино муниципального образования «Гвардейский городской округ» по адресу: Калининградская область, Гвардейский район, поселок Зорино, улица Центральная, дом 17 (фактический адрес осуществления деятельности: Калининградская область, Гвардейский район, поселок Зорино, улица Центральная, дом 17)

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица с указанием Ф.И.О. единоличного исполнительного органа; Ф.И.О. (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства; Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

Устранить нарушение:

1. п.7.2.1., п.7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части соответствия уровней искусственной освещенности во всех помещениях общеобразовательного учреждения гигиеническим требованиям к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий на 6-ти рабочих местах согласно протокола измерений освещенности аккредитованного ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области в городе Черняховск» от 24.09.2015 года № 03.15.7539-7554.

Срок исполнения - до 01.09.2016 года.

✓ 2. п. 7.1. и таблицы 1 приложения 2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», в части соответствия уровня электромагнитных полей на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ на 5 рабочих местах в кабинете физики-информатики согласно протокола измерений напряженности электромагнитного поля аккредитованного ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области в городе Черняховск» от 24.09.2015 года № 03.15.7555-7559.

Срок исполнения - до 01.09.2016 года.

✓ 3. п.6.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» в части размещения рабочих столов таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева в кабинете физики-информатики.

Срок исполнения - до 01.09.2016 года.

✓ 4. п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части наличия во всех помещениях потолков и стен, которые должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств в кабинете начальных классов (4 класс).

Срок исполнения - до 01.09.2016 года.

✓ 5. п.7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части расположения светильников с люминесцентными лампами в учебных помещениях параллельно светонесущей стене на расстоянии (1,2 м от наружной стены и 1,5 м от внутренней в кабинетах химии, математики, истории, физики-информатики, начального образования (1, 2, 3 классов).

Срок исполнения - до 01.09.2016 года.

6. п.7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части оборудования классных досок, не обладающих собственным свечением, местным освещением – софитами, предназначенными для освещения классных досок, в кабинете физики-информатики.

Срок исполнения - до 01.09.2016 года.

(нарушения законодательства, подлежащие устранению с указанием сроков их исполнения)

Кроме того, в 7-ми дневный срок после истечения сроков выполнения предписания представить по каждому пункту информацию об исполнении предписания с одновременным представлением